

JAHRESERTRAG 2012 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Poly 57
Anlagenstandort	34466 Wolfhagen
Ausrichtung	Süd (-10°)
Dachneigung	42°
Solarmodule	39 REC Solar - REC 235 PEAK ENERGY
Anlagenleistung	9,17 kWp
Wechselrichter	1x SMA Sunny Boy 5000TL-20, 1x SMA Sunny Boy 3300TL HC
Inbetriebnahme	2011-06-16



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		23,68	2,48	27,28	3,11
Februar		47,32	4,96	51,28	5,84
März		93,51	9,80	75,18	8,57
April		99,50	10,42	95,80	10,92
Mai		135,85	14,23	114,57	13,06
Juni	3	93,14	9,76	106,27	12,11
Juli		124,58	13,05	111,84	12,75
August		131,71	13,80	104,42	11,90
September		102,48	10,74	80,41	9,16
Oktober		71,23	7,46	58,27	6,64
November		18,48	1,94	30,88	3,52
Dezember		13,10	1,37	21,17	2,41
Gesamtsumme		954,58		877,37	

