

JAHRESERTRAG 2012 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Poly 66
Anlagenstandort	34308 Bad Emstal-Balhorn
Ausrichtung	S (+5°)
Dachneigung	38°
Solarmodule	24 SCHOTT - PERFORM POLY 235
Anlagenleistung	5,64 kWp
Wechselrichter	1x SMA SB 5000TL-20
Inbetriebnahme	2011-12-23



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar	9	18,99	1,92	26,91	2,99
Februar		52,68	5,33	55,74	6,20
März		104,23	10,54	80,73	8,98
April		101,68	10,28	98,67	10,98
Mai		139,20	14,08	116,61	12,97
Juni		103,31	10,45	107,64	11,97
Juli		126,60	12,80	116,61	12,97
August		132,60	13,41	107,64	11,97
September		103,44	10,46	80,73	8,98
Oktober		76,70	7,76	62,79	6,99
November	1	18,28	1,85	26,91	2,99
Dezember		11,06	1,12	17,94	2,00
Gesamtsumme		988,77		898,92	

