

JAHRESERTRAG 2013 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Poly 56
Anlagenstandort	34537 Bad Wildungen-Odershausen
Ausrichtung	Süd (+15°)
Dachneigung	28°
Solarmodule	38 REC Solar - REC230AE
Anlagenleistung	8,74 kWp
Wechselrichter	2x Fronius IG TL 4.0
Inbetriebnahme	2010-12-14



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		13,18	1,39	23,91	2,74
Februar		8,60	0,91	46,45	5,32
März		75,55	7,98	72,08	8,25
April		111,91	11,82	98,05	11,22
Mai		103,16	10,90	118,99	13,62
Juni		141,15	14,91	112,01	12,82
Juli		161,89	17,10	117,16	13,41
August		127,58	13,48	106,98	12,24
September		88,82	9,38	78,95	9,03
Oktober		61,54	6,50	53,20	6,09
November		30,06	3,18	27,80	3,18
Dezember		23,16	2,45	18,31	2,10
Gesamtsumme		946,60		873,89	

