

JAHRESERTRAG 2016 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Poly 66
Anlagenstandort	34308 Bad Emstal-Balhorn
Ausrichtung	S (+5°)
Dachneigung	38°
Solarmodule	24 SCHOTT - PERFORM POLY 235
Anlagenleistung	5,64 kWp
Wechselrichter	1x SMA SB 5000TL-20
Inbetriebnahme	2011-12-23



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		13,93	1,44	26,91	2,99
Februar		43,43	4,49	55,74	6,20
März		69,16	7,16	80,73	8,98
April		116,65	12,07	98,67	10,98
Mai		138,32	14,31	116,61	12,97
Juni		122,46	12,67	107,64	11,97
Juli		122,67	12,69	116,61	12,97
August		131,10	13,57	107,64	11,97
September		117,20	12,13	80,73	8,98
Oktober		47,92	4,96	62,79	6,99
November		27,26	2,82	26,91	2,99
Dezember		16,33	1,69	17,94	2,00
Gesamtsumme		966,43		898,92	

