

# JAHRESERTRAG 2017 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

# SCHRECKERT

## ANLAGENDetails

Anlage	<b>Poly 57</b>
Anlagenstandort	<b>34466 Wolfhagen</b>
Ausrichtung	<b>Süd (-10°)</b>
Dachneigung	<b>42°</b>
Solarmodule	<b>39 REC Solar - REC 235 PEAK ENERGY</b>
Anlagenleistung	<b>9,17 kWp</b>
Wechselrichter	<b>1x SMA Sunny Boy 5000TL-20, 1x SMA Sunny Boy 3300TL HC</b>
Inbetriebnahme	<b>2011-06-16</b>



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		<b>31,31</b>	<b>3,42</b>	27,28	3,11
Februar		<b>37,59</b>	<b>4,11</b>	51,28	5,84
März		<b>91,56</b>	<b>10,00</b>	75,18	8,57
April		<b>101,59</b>	<b>11,10</b>	95,80	10,92
Mai		<b>132,21</b>	<b>14,44</b>	114,57	13,06
Juni		<b>125,38</b>	<b>13,70</b>	106,27	12,11
Juli		<b>116,58</b>	<b>12,73</b>	111,84	12,75
August		<b>114,63</b>	<b>12,52</b>	104,42	11,90
September		<b>77,18</b>	<b>8,43</b>	80,41	9,16
Oktober		<b>58,59</b>	<b>6,40</b>	58,27	6,64
November		<b>18,21</b>	<b>1,99</b>	30,88	3,52
Dezember		<b>10,62</b>	<b>1,16</b>	21,17	2,41
<b>Gesamtsumme</b>		<b>915,45</b>		<b>877,37</b>	

