

JAHRESERTRAG 2019 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Mono 06
Anlagenstandort	34466 Wolfhagen
Ausrichtung	Ost (-90°)
Dachneigung	35°
Solarmodule	71 Sanyo - HIP-225 HDE1
Anlagenleistung	15,98 kWp
Wechselrichter	1x Fronius IG Plus 100 1x Fronius IG Plus 70
Inbetriebnahme	2008-07-14



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		10,64	1,21	15,09	1,95
Februar		36,74	4,17	30,49	3,94
März		58,89	6,69	57,65	7,45
April		114,64	13,02	86,64	11,20
Mai		113,93	12,94	117,06	15,14
Juni		154,26	17,52	115,56	14,94
Juli		124,49	14,14	119,37	15,44
August		121,50	13,80	99,78	12,90
September		76,57	8,69	66,35	8,58
Oktober		39,78	4,52	38,81	5,02
November		17,31	1,97	16,59	2,15
Dezember		11,88	1,35	9,95	1,29
Gesamtsumme		880,63		773,34	

