

JAHRESERTRAG 2019 SOLARSTROMANLAGE

ANLAGENDetails

Anlage	Mono 15
Anlagenstandort	34466 Wolfhagen
Ausrichtung	West (+90°)
Dachneigung	35°
Solarmodule	39 Sanyo - HIT-H250E01
Anlagenleistung	9,75 kWp
Wechselrichter	1x Fronius IG Plus 70 1x Fronius IG Plus 30 V
Inbetriebnahme	2011-11-07



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		13,58	1,57	13,71	1,85
Februar		39,76	4,61	29,92	4,04
März		63,59	7,37	54,33	7,33
April		101,34	11,74	86,17	11,62
Mai		110,64	12,82	110,89	14,96
Juni		148,09	17,15	110,05	14,84
Juli		122,14	14,15	112,84	15,22
August		113,97	13,20	98,69	13,31
September		76,37	8,85	63,84	8,61
Oktober		42,83	4,96	34,97	4,72
November		17,95	2,08	16,51	2,23
Dezember		12,99	1,50	9,52	1,28
Gesamtsumme		863,25		741,44	

