

JAHRESERTRAG 2019 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Poly 57
Anlagenstandort	34466 Wolfhagen
Ausrichtung	Süd (-10°)
Dachneigung	42°
Solarmodule	39 REC Solar - REC 235 PEAK ENERGY
Anlagenleistung	9,17 kWp
Wechselrichter	1x SMA Sunny Boy 5000TL-20, 1x SMA Sunny Boy 3300TL HC
Inbetriebnahme	2011-06-16



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		23,37	2,29	27,28	3,11
Februar		64,37	6,31	51,28	5,84
März		76,25	7,47	75,18	8,57
April		136,55	13,38	95,80	10,92
Mai		114,39	11,21	114,57	13,06
Juni		152,05	14,90	106,27	12,11
Juli		121,93	11,95	111,84	12,75
August		132,71	13,01	104,42	11,90
September		96,22	9,43	80,41	9,16
Oktober		57,09	5,59	58,27	6,64
November		22,64	2,22	30,88	3,52
Dezember		22,87	2,24	21,17	2,41
Gesamtsumme		1020,44		877,37	

