

JAHRESERTRAG 2023 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	MONO 015
Anlagenstandort	34466 Wolfhagen
Ausrichtung	West (+90°)
Dachneigung	35°
Solarmodule	39 Sanyo - HIT-H250E01
Anlagenleistung	9,75 kWp
Wechselrichter	1x Fronius IG Plus 70 1x Fronius IG Plus 30 V
Inbetriebnahme	2011-11-07



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		10,72	1,31	13,71	1,85
Februar		31,97	3,90	29,92	4,04
März		55,09	6,72	54,33	7,33
April		85,78	10,47	86,17	11,62
Mai		126,24	15,41	110,89	14,96
Juni		138,75	16,94	110,05	14,84
Juli		121,98	14,89	112,84	15,22
August		96,42	11,77	98,69	13,31
September		89,47	10,92	63,84	8,61
Oktober		39,14	4,78	34,97	4,72
November		15,25	1,86	16,51	2,23
Dezember		8,31	1,01	9,52	1,28
Gesamtsumme		819,11		741,44	

