

JAHRESERTRAG 2024 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	MONO 015
Anlagenstandort	34466 Wolfhagen
Ausrichtung	West (+90°)
Dachneigung	35°
Solarmodule	39 Sanyo - HIT-H250E01
Anlagenleistung	9,75 kWp
Wechselrichter	1x Fronius IG Plus 70 1x Fronius IG Plus 30 V
Inbetriebnahme	2011-11-07



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		13,94	1,89	13,71	1,85
Februar		27,28	3,69	29,92	4,04
März		57,43	7,77	54,33	7,33
April		81,23	10,99	86,17	11,62
Mai		107,24	14,50	110,89	14,96
Juni		109,74	14,84	110,05	14,84
Juli		112,84	15,26	112,84	15,22
August		105,31	14,24	98,69	13,31
September		66,95	9,06	63,84	8,61
Oktober		34,22	4,63	34,97	4,72
November		14,26	1,93	16,51	2,23
Dezember		8,91	1,21	9,52	1,28
Gesamtsumme		739,36		741,44	

